

(導管)第1表 年度別の需給計画表(ピーク時需要量等)

事業者名:日高都市ガス(株)

		単位	平成27年度 (実績)	平成28年度 (実績見込)	平成29年度 (初年度)	平成30年度	平成31年度	平成 年度	平成 年度
南平沢エリア	年間需要量	m ³ /年	4,027	4,193	4,197	4,199	4,202		
	ピーク時需要量	m ³ /時間	1,053	1,173	1,173	1,173	1,173		
	調整力確保量	m ³ /時間							
	調整力	%							
大谷沢エリア	年間需要量	m ³ /年	1,838	1,992	1,915	1,915	1,915		
	ピーク時需要量	m ³ /時間	559	623	623	623	623		
	調整力確保量	m ³ /時間							
	調整力	%							
	年間需要量	m ³ /年							
	ピーク時需要量	m ³ /時間							
	調整力確保量	m ³ /時間							
	調整力	%							
合 計	年間需要量	m ³ /年	5,865	6185	6112	6114	6117		
	ピーク時需要量	m ³ /時間	1,612	1,796	1,796	1,796	1,796		
	調整力確保量	m ³ /時間							
	調整力	%							